



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 643890

FILS ET CABLES

Délivrée à :
Delivered to:

ITALIAN CABLE COMPANY S.p.A.
Via Francesca, 8 - 24060 BOLGARE (BG) - ITALIE

Site de fabrication :
Factory:

ITALIAN CABLE COMPANY S. p. A. (1354FC)
Via Francesca 8 - 24060 BOLGARE (BG) - ITALIE

Produit :
Product:

Conducteurs et câbles dits "résistant au feu", CR1-C1, de tension assignée au plus égale à 0,6/1 kV
Fire resistant CR1-C1 cables and flexible cords for rated voltage up to and including 0,6/1 kV

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

UNIFLAME

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

UNIFLAME

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

1 x (1,5 - 6) mm² Classe 1
1 x (10 - 300) mm² Classe 2

Informations complémentaires :
Additional information:

Numéro attribué par LCIE / *Number attributed by LCIE* : 1373
Fil fabricant portant les couleurs / *Thread colors* : bleu - vert - noir /
blue - green - black

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 32-310:1996

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapports d'essai / *Test reports LCIE n°* 121923-6438 82, 121923-643882A

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-05-21

Franck BOUANAT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60 Société par Actions Simplifiée
Fax : +33 1 40 95 86 56 au capital de 15 745 984 €
contact@lcie.fr RCS Nanterre B 408 363 174
www.lcie.fr